

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Пермскому краю  
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-02, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru  
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 258-40-01(доб.301), e-mail: ondperm@yandex.ru

**Предписание № 130/1/1**

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 103» г. Перми

(МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми)

во исполнение письменного распоряжения (приказа) заместителя начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Балмашева Д.А. № 130 от 19.03.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «26» апреля 2018 г. по 17 ч. 00 мин. «26» апреля 2018 г., с 16 ч. 00 мин. «27» апреля 2018 г. по 16 ч. 30 мин. «27» апреля 2018 г. старшим инспектором отделения НПр г. Перми по Дзержинскому району 1 ОНПр по городу Перми Ознобишиным С.В. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по адресам: г. Пермь, ул. Голева, 4; ул. Крисанова, 39а; ул. Крисанова, 57а совместно с и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми Загорулько Н.М.; заместителем заведующего МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по АХЧ Лашовой Н.Л.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого – (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Корпус №2 (ул. Крисанова, 39а):</b>				
1.	Нарушен принцип эвакуации из помещений групп 2го этажа (эвакуация осуществляется через помещения соседней группы и через одну лестничную клетку, отсутствуют вторые выходы из групп 2 этажа)	ст. 89 Федерального закона от 04.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.  
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отделения НПР  
г. Перми по Дзержинскому району  
1 ОНПР по городу Перми  
Ознобишин С.В.

« 27 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

  
подпись

« 24 » 04 2018 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

